

## 設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 文1

工事名 米子市美術館ハロゲン化物消火装置制御盤改修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	当工事は消防設備士甲種3類の資格が必要となる工事と考えますが、配置予定技術者(主任技術者、監理技術者)は同資格者を配置する必要がありますか？	-	消防設備士甲種3類の資格について、工事予定作業者には必要ですが、配置予定技術者には必ずしも必要ではありません。