

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 教4

工事名 福米西小学校特別支援学級空調設備設置工事

番号	質問内容	頁	回答
1	ACP-1 空冷ヒートポンプパッケージエアコンの仕様・付属品に室外機架台の表記がなく内訳書にも記載がありませんが、どの様に室外機を設置する設計でしょうか？	設計図 3-1	犬走りの上に架台(H=300)を設置し、その上に室外機を設置する設計としています。架台費は機器費内に含んでいます。