

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施7

工事名 淀江浄化センター汚水ポンプ機械設備改築工事

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
1	既設ポンプ(荏原製作所150DSMZ)の製造番号を教えてください。	特記仕様書 頁 2	[製造番号] RX10270-01になります。
2	現地に設置されているポンプ吊り上げ装置の借用は可能でしょうか？	発注図面 図番：M-2	可能です。
3	ポンプを他メーカー製に入替提案することは可能ですか？	特記仕様書 2項	可能です。
4	他メーカー製に入替可能な場合には着脱装置の取替が必要になり槽内の水抜きが必要になります。槽内作業は可能でしょうか？	特記仕様書 2項	槽内作業は不可能です。