

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教38

工 事 名 彦名小学校 高架水槽改修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	<p>一般飲料水適否検査について 断水期間12月28～31日。採水日が29日 or30日となります。検査機関が年末年始 休暇と思われます。児童の始業日には検 査結果がでないと思います。対応は？ (最短5～7日かかると思われます)</p>	設計図 2-1	<p>工事完了後に簡易検査（濁度・色度・ 臭気・味・残塩）を行い、使用予定で す。 なお、始業式は1/9となります。</p>