

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 道55

工事名称 市道白浜2号線道路補修工事

工事場所 米子市淀江町西原地内

番号	質問内容	頁	回答
1	掘削時、水替えが必要になると思われますが、変更にて対応できますか。		現場条件の相違により、施工に支障を及ぼす湧水が発生した場合は、協議により設計変更の対象とします。
2	現地施工の水路の水は止めれますか。止められない場合、仮設水路による水替えの変更にて対応できますか。		止水は可能と判断しております。尚、施工に支障を及ぼす流量が発生した場合は、協議により設計変更の対象とします。