

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 住2

工事名称 市営白浜住宅ほか空家修繕工事

工事場所 米子市淀江町西原1332番地133ほか

No.1

番号	質問内容	頁	回答
①	浴室 折戸建付け調整(戸車交換共)についてメーカーに問い合わせたところ、折戸調整の範囲が、建付けの微調整から折戸ごと取替えまでが折戸調整となるが、どの程度のものか？	図番1.2.4	浴室折戸の動きが悪いため、建付の微調整を行い動きがスムーズになるよう調整する程度のものであります。微調整で修繕できないようであれば、協議の対象といたします。
②	洗面台扉建付け調整についてメーカーに問い合わせたところ、調整の範囲が、建付けの微調整から扉ごと取替えまでが調整となるが、どの程度のものか。	図番2.4	洗面台下の扉の建付けが悪いため、丁番締め直しを含めた微調整程度のものであります。
③			
④			
⑤			
⑥			
⑦			
⑧			
⑨			