米子市榎原給水栓
(南部配水区系統給水栓)

水質検査結果

米子市上下水道局水質管理課

		項目	単位	水質基準等	令和6年										令和7年	
					3月分	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分
		採水日			3月13日	4月2日	5月7日	6月3日	7月2日	8月20日	9月3日	10月1日	11月5日	12月5日	1月7日	2月4日
		天候(前日)			曇|雨	晴	雨/曇	雨/晴	雨/曇	曇	晴/曇	晴	晴	曇/晴	雨/曇	雨/曇
		天候(当日)			晴	晴/曇	曇/雨	曇|雨	雨/曇	晴/曇	曇/晴	晴	曇/雨	曇/雨	雪	雪
		気温	℃		9.6	19.6	20.3	18.2	25.0	32.1	29.2	27.3	16.5	10.7	3.1	1.0
		水温	℃		10.5	13.2	18.1	19.9	23.1	28.2	27.4	26.7	20.7	14.3	9.4	10.2
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下						<0.0003						
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下						<0.00005						
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下						<0.001						
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下						<0.001						
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下						<0.001						
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下						<0.002						
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下						<0.004						
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.86	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下						<0.1						
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下						<0.0002						
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下						<0.005						
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下						<0.004						
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下						<0.002						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下						<0.001						
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下						<0.001						
	20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下						<0.001						
	21	塩素酸	mg/L	0.6 以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	26	臭素酸	mg/L	0.01 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下						<0.1						
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下						<0.01						
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下						<0.03						
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下						<0.1						
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下						10						
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下						<0.001						
	38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.9	11	10	11	11	10	10	10	9	9	10	12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下			35			39			35			37
	40	蒸発残留物	mg/L	500 以下			82			89			79			
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下						<0.02						
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下						<0.000001						
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下						<0.000001						
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下						<0.005						
	45	フェノール類	mg/L	0.005 以下						<0.0005						
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		5.8 以上 8.6 以下	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9
	48	味		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.15	0.20	0.15	0.20
		水質基準への適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

(備考) ・検査結果中の"ND"は、Non-detection(不検出)の略。
・定量下限値未満の場合は、"<(不等号)"で表記。

米子市榎原給水栓
(南部配水区系統給水栓)

水質検査結果

米子市上下水道局水質管理課

項目			単位	水質基準等	令和6年										令和7年	
					3月分	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分
		採水日			3月13日	4月2日	5月7日	6月3日	7月2日	8月20日	9月3日	10月1日	11月5日	12月5日	1月7日	2月4日
		天候(前日)			曇|雨	晴	雨/曇	雨/晴	雨/曇	曇	晴/曇	晴	晴	曇/晴	雨/曇	雨/曇
		天候(当日)			晴	晴/曇	曇/雨	曇|雨	雨/曇	晴/曇	曇/晴	晴	曇/雨	曇/雨	雪	雪
		気温	℃		9.6	19.6	20.3	18.2	25.0	32.1	29.2	27.3	16.5	10.7	3.1	1.0
		水温	℃		10.5	13.2	18.1	19.9	23.1	28.2	27.4	26.7	20.7	14.3	9.4	10.2
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下						<0.002						
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下(暫定)						<0.0002						
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下						<0.002						
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下						<0.0004						
	8	トルエン	mg/L	0.4 以下						<0.04						
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下						<0.008						
	10	亜塩素酸 ※1	mg/L	0.6 以下												
	12	二酸化塩素 ※1	mg/L	0.6 以下												
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下(暫定)						<0.001						
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下(暫定)						<0.002						
	15	農薬類 ※3		検出値と目標値の比の和として、1 以下												
	16	残留塩素	mg/L	1 以下	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.15	0.20	0.15	0.20
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下			35			39			35			37
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下						<0.001						
	19	遊離炭酸	mg/L	20 以下						9.6						
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下						<0.03						
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02 以下						<0.002						
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) ※2	mg/L	3 以下												
	23	臭気強度(TON)		3 以下						<1						
	24	蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下			82			89			79			
	25	濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.5 程度	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9
	27	腐食性(ランゲリア指数)		-1 程度以上とし、極力 0 に近づける						-2.1						
	28	従属栄養細菌	個/mL	2000 以下(暫定)						4						
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下						<0.01						
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下						<0.01						
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005 以下(暫定)						<0.000005						
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	0.07 以下						<0.007						
	31	ブロモ酢酸	mg/L							<0.002						
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L							<0.001						
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L	0.06 以下						<0.006						
	39	キシレン	mg/L	0.4 以下						<0.04						
独自項目		大腸菌群			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		電気伝導率	μS/cm		125	122	121	125	127	128	129	128	125	124	120	128
		硫酸イオン	mg/L		5.1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
		リン酸イオン	mg/L		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L							11.0						
		侵食性遊離炭酸	mg/L							8.9						
		溶性ケイ酸	mg/L							27						
		アルカリ度	mg/L							38.5						
		カルシウム	mg/L							9						
		マグネシウム	mg/L							3						
		カリウム	mg/L							1.7						

(備考) ・検査結果中の"ND"は、Non-detection(不検出)の略。
・定量下限値未満の場合は、"<(不等号)"で表記。
※1 消毒剤に二酸化塩素を使用していないため検査を省略。
※2 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)は、基準項目の有機物(TOCの量)を定期的に検査しているため検査を省略。
※3 農薬類検査実施時の採水については、各採水月内の同日又は別日で実施。