

回 答 書

平成25年2月8日

米子市水道事業管理者
水道局長 植田 収

工事番号 77

工 事 名 配水池設置事業中央、南部配水池建設に伴う造成工事

工事場所 米子市長砂町、観音寺、宗像

上記工事の設計図書等に対して質問のありました件について次のとおり回答します。

番号	質 問 内 容	設計図書等 の該当頁	回 答 内 容
1	入札公告及び入札説明書にある、配置技術者についてですが、工事実績に記載のある工事について、すべて監理技術者として従事した実績のある者でないと配置できないのでしょうか。		入札公告及び入札説明書の記載が不十分でした。訂正し、再度掲載していますので参照してください。
2	設計図書の購入は図面のみでもよいか。		図面のみでの購入で構いませんが、入札参加を希望される方は、必ず購入してください。
3	経費区分(工種)及び施工地域の区分はどうなっているのか。		<ul style="list-style-type: none">・ 経費は、全国簡易水道協議会「水道実務必携」の構造物工事です。・ 施工地域の区分は、「地方部の一般交通の影響を受けない。」を採用。
4	発生材料の処分費について、設計書では「m ³ 」だが、現場説明書では「t」になっている。換算しなければならないのか。		各、係数により換算してください。
5	枝条産廃処分費について、見積となっているが、見積価格は公表されないのですか。 また、処分先は、どこになりますか。		境港市 中海干拓地456 山陰エコシステムを予定し、m ³ 当り3,500円を見込んでいます

6	配置技術者について、「構成員のいずれかが工事実績の項に定める工事と同種の工事のいずれかに・・・」とありますが、配置技術者の実績は、構成員全体でもどれか一つの工種の実績があれば良いということでしょうか。		お見込みの通りです。
7	積算単価は、県単価でよろしいでしょうか。また、適用単価は平成25年1月1日でよろしいでしょうか。		平成24年12月1日付 県単価です。
8	工事上生じる軽微な変更については、設計変更を伴わないとありますが、軽微な変更とは、どのような内容でしょうか。	特記仕様書1・1・6	重要な変更(構造・工法・地質等で重要なもの、施工数量で著しい変更)以外のもの。
9	埋蔵文化財調査には、全面的に協力してありますが、全面的とは、どのような内容でしょうか。	特記仕様書1・1・13	埋蔵文化財調査を最優先とし、工程調整及び調査に入るための準備工(仮設、伐採等)等です。なお、この準備工は、本工事に含まれています。
10	埋蔵文化財調査期間中における工事施工待ちの場合は、施工中止期間をお考えでしょうか。	特記仕様書1・2・2	工程管理の中で、同時施工又は、調査範囲外の工事を施工できるため、中止は考えていません。
11	交通誘導員配置200名とありますが、配置見込日数は200日と考えてよろしいか。		お見込みの通りです。
12	入札参加申込書と企業体協定書第2条にある企業体名が違うようですが、配布資料のままでよろしいでしょうか。		配布資料のとおりです。
13	水道事業実務必携によると、共通仮設費および現場管理費の算出方法について原則として管材費のうち1/2の金額は対象額に含めないとありますが、本工事の経費計算においても該当しますか。		本工事においては該当いたしません。
14	YSロックボルト工法の逆巻き施工は、一小段面切土完了ごとに施工可能と考えてよろしいでしょうか？ (一小段で切土しながら、一列毎に施工の可能性はないか)		一小段毎で施工する設計をしていますが、安全側に配慮したものならば請負業者と協議します。

15	YSロックボルト工法は、契約後に他の工法への変更は可能でしょうか？		地質調査内容を検討した結果、安全性、施工性、経済性に優れているものと考えています。しかしながら、土質の風化等で他工法を採用しなければならない時には変更で対応します。
16	本工事内に準備工を計上されていますが、共通仮設費の対象額として計上されているのでしょうか。		直接工事費の対象です。
17	直接工事費の次に処分費・投棄料等という項目があります。処分費を共通仮設費・現場管理費・一般管理費の率計算の対象から除外されているのでしょうか。		全国簡易水道協議会「水道実務必携」に則しています。
18	入札の際の工事費内訳書は、ホームページ内の一般的な工事費内訳書の書式でよろしいでしょうか。		工事費内訳書は、水道局ホームページ掲載の工事費内訳書【入札書添付用】を使用してください。 入札金額は、工事費内訳書の積算金額と同じ金額(税抜き)を記入してください。
19	最低制限価格の算出の際の端数処理は、どの時点で行われているのでしょうか。 A: 最低制限価格 = (直接工事費 + 共通仮設費 + 現場管理費 × 9/10 + 一般管理費 × 3/10) の千円以下端数切捨て B: 最低制限価格 = (直接工事費の千円以下端数切捨て + 共通仮設費の千円以下端数切捨て + 現場管理費 × 9/10 の千円以下端数切捨て + 一般管理費 × 3/10 の千円以下端数切捨て) A、Bどちらでしょうか。		米子市建設工事最低制限価格設定要領第4条の規定を準用します。
20	水替工について「簡易ウエルポイント施工にあたって、写真管理を全数行うこと。」とあります。もし、水替工が発生した場合は、実施において変更協議可能と考えてよろしいでしょうか。		地形的に湧水は、少ないことを条件に設計しています。 しかしながら湧水量が多く、水替工が必要と確認した場合は、変更の対象とします。