

回 答 書

平成25年2月7日

米子市水道事業管理者
水道局長 植田 収

工事番号 78

工 事 名 配水池設置事業中央、南部配水池建設

工事場所 米子市観音寺、宗像

上記工事の設計図書等に対して質問のありました件について次のとおり回答します。

番号	質 問 内 容	設計図書等の 該当頁	回 答 内 容
1	個別機器の仕様における水質計器類は、設計書のどこに記載されていますか。	特記仕様書 第3節 3. 3. 2	特記仕様書 第3節 3. 3. 2 (5) 自動水質監視装置は、別途工事を予定していますので設計書のとおり施工してください。
2	流量計の仕様指定はありますか。	設計図面	・水中型 ・材質 ステンレス ・変換器 ・信号用、励磁用専用ケーブル各30m程度
3	電気計装機器のメーカー指定はありますか。	設計書	既設機器と容易で簡潔に取り合いが出来るものであれば、承認図等で承認します。
4	中央制御に関しては、どちらのメーカーを御使用でしょうか。	設計書	この改造を含む監視・制御装置は、(株)日立製作所製です。
5			
6			