

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 環政1

工事名 米子水鳥公園ネイチャーセンター 視聴覚室空調設備改修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	特記事項の内「JISC61000-3-2」の適用対象となる高調波発生機器以外の高調波発生機器に該当する場合は、室外機にて高調波対策を行うこと。	設計図 4-1	
	1. 既設建物が高圧受電か低圧受電か設計図では判断できません。受電方式の指示をお願いします。		高圧受電で進相コンデンサに直列リアクトルはついていません。
	2. 既設設置機器電流値の指示をお願いします。		既設設置機器で1相あたり20A以上の機器はありません。
	3. 高調波対策を施工した場合、高額となります。設計計画では、考慮してありますでしょうか。		工事金額に対策費は含まれていません。対策が必要となった場合は、変更の対象とします。