

設計図書等に対する質問及び回答

業 務 名 市宮河崎住宅47R1棟長寿命化改善建築主体工事

番号	質問内容	頁	回答
1	内訳書でビードケレンとありますが、既設のビードは新設のアタッチメント付き複層ガラス取付けには使用できないと思います。シール打ちと考えるとよろしいでしょうか。	内訳 P25・ 27 図面 A-25	既設ビードケレンは撤去を意味し、新設シール打ちはガラス取付けに含んでいます。
2	内訳書で化粧ケイカル板とありますが、図面ではキッチンパネルt3.0とあります。キッチンパネルでよろしいでしょうか。	内訳 P41・ 52 図面 A-28 A-32	図面が誤りで、化粧ケイカル板t6.0で積算しています。
3	内訳書のエ 外構工事・オ 解体撤去工事の一般工事とその他工事の仕分け方を教えてください。	内訳 P2・ 67・ 68・ 71~74 ・ 77~80 ・85・ 87~90	外構工事では、舗装・路床整正・機械運搬をその他としています。解体工事では、直接仮設・石綿含有建材処理を一般としています。
4			
5			
6			