

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 維43

工事名 市道茶町祇園町線新加茂川橋橋梁補修工事

| 番号 | 質問内容 | 設計書等の該当頁 | 回答 |
|----|---|----------|--|
| 1 | <p>車両用防護柵 C種H=850mm 支柱間隔2,000mm加工費含むの 材料見積内訳及び単価を提示願 います。</p> | 頁0-0006 | <ul style="list-style-type: none"> ・アルミ製防護柵 80.419m×69,700円 ・端部エンドキャップ 8箇所×15,200円 ・伸縮ジョイント加工費 2箇所×18,000円 ・角度溶接加工費 18箇所×45,000円 ・ケミカル樹脂カプセル 54組×4,500円 <p>6,815,804円/80.4m=84,770円</p> |
| 2 | <p>河川占有はいつ頃申請許可が 出るのか教えていただけませ んでしょうか。</p> | 現場説明書 | 11月末頃の予定です。 |
| 3 | <p>鉄筋探査工 日当り施工量の公表をお願い します。</p> | 頁0-0013 | 18m ² /日です。 |