

## 設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 教-35

工 事 名 美保中学校武道場天井改修建築主体工事

番号	質問内容	頁	回答
1	<p>工事費内訳書 断熱材吹付の記載の中で 吹付け厚が t=20 t=40と有りますが、施工範囲の 記載が御座いません ご指示下さい。</p>	8-5図	<p>天井裏の木毛セメント板面はt=40、そ の他の部分はt=20です。</p>
2	<p>塗装工事 既存鉄部のSOPに於いて 下地処理及び錆止めの仕様の指示をお 願ひします。 (屋根ブレース 吊縄受けレール)</p>	8-3図	<p>既存鉄部においては、錆止め塗料塗り は行いません。下地処理は、RC種の処 理をお願ひします。</p>
3	<p>壁新設工事 グラスウール充填と有りますが 背材が無く ずり落ちる危険性が有り ます スプレー糊等によりスタッドに貼り付 け程度で良いでしょうか</p>		<p>グラスウールの施工については、原 則、耳付きグラスウールを使用し、 テープ等でスタッドに取付け後、合板 をビス止めにて仕上げるように計画し ています。なお、別の取付方法につい ては、施工者決定後、監督員と協議の 上、対応することとします。</p>
4			