

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教47

工 事 名 湊山中学校職員室ほか空調設備改修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	冷媒管の屋内、屋外の仕上についてエキ管とガス管を抱き合わせてグラスウールで整形して合成樹脂製化粧カバーで仕上げると考えてよろしいですか。又は化粧ダクトですか。	M-05 特記事項 4	冷媒管設計図M-03特記事項に有ります様に、断熱材被覆銅管とし、外装は樹脂製化粧カバー仕上げとします。
2	天井内ドレン管はGW20m/mのアルミガラス化粧保温筒と考えて、よろしいですか。	特記事項 7	よろしいです。
3	高調波流出計算を作成して、電力供給者へ届出を行う。設計では高調波対策を行う必要はないと考えてよろしいですか。又は設計で見込んで有りますか。	別紙 2 5 その他	高調波対策の必要ない機種を選定しており、設計では見込んでいません。高調波対策の必要な機種を選定される場合は契約金額の範囲でお願いします。