

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教8

工 事 名 就将小学校管理教室棟大規模改修電気設備工事

番号	質問内容	頁	回答
1	屋外キュービクル撤去となっておりますが、新設キュービクルは図面にありません。今回工事で追加発注となりますでしょうか？	E-24図	追加発注はありません。 なお、施工条件明示事項11.5.その他 最下段に記載した通りですのでご確認ください。