

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 建企3

工 事 名 米子駅前地下駐車場改修電気設備工事

番号	質問内容	頁	回答
1	満空表示灯設備の既設のメーカー名、型番を教えてください。	図番E-24 E-25	アマノ株式会社製ですが、特注品のため型番はございません。 図番E-24の改修後姿図及び仕様は製造者を特定しないものとし、参考とする。 ただし、形状、材質、表示内容等の主要な部分は条件を満たすこと。 また、既設の満空表示灯は現在故障中であり使用しておりません。
2	図番E-09では、休憩室の照明器具がW401となっており、図番E-06では、LEDペンダントとなっています。 見積る型番は内訳書記載のLED直付型非常灯LDL40W-1で宜しいでしょうか。	図番E-09 E-06 入札説明書P. 9 (内訳書No. 8)	ご指摘のとおり、40W-1相当のLED直付型非常灯を見込んでおります。
3	工事費内訳書は、掲載の様式をそのまま使用すれば宜しいでしょうか。 中項目の記載は不要で良いでしょうか。	工事費内訳書	現在の掲載の様式をそのまま使用してください。中項目の記載は必要ありません。