

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教48

工事名 義方小学校受変電設備改修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	将来動力変圧器を300KVAへ変更の予定がある、とありますが、動力ブレーカー100AF以下のものを高インストブレーカーにしておく必要があると思われませんが、変更の対象としてもよろしいでしょうか。		本工事では変更不要です。
2	主遮断器がLBSとなっておりますが、動力トランスを将来300KVAへ変更した場合、VCBへの変更が発生しますが、LBSのままでもよろしいでしょうか。		本工事ではLBSのままが良いです。