

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号

工 事 名 就将小学校管理教室棟大規模改修建築主体工事

番号	質問内容	頁	回答
1	参考内訳書の最後に耐火間仕切鉄骨下地とあり、廊下部のシートシャッターの部分ではないかと思ったのですが、設計図にはLGS65下地と明記されています。その他、学校間仕切上部が鉄骨下地の様ですが、該当工事部位はここだけでしょうか？ご指示ください。	A-66図 A-83図	鉄骨下地とする部分は、学校間仕切（建具符号SPT）上部のみです。