

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 生11

工事名 加茂公民館造成工事

番号	質問内容	頁	回答
1	<p>下記の材料の詳細な規格をご教示下さい。</p> <p>①定着金具 φ12.7mm用</p> <p>②90° エルボ φ100用</p> <p>③ソケット φ100用</p> <p>④キャップ φ100用</p>	<p>総括情報表 左記① 頁0-0021, 40</p> <p>左記② 頁0-0030</p> <p>左記③, ④ 頁0-0039</p>	<p>以下のとおりです。</p> <p>①PC用定着装置, ケーブル用, シングルストレート工法後付用, 20T型, 1T12.7</p> <p>②排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) 90° エルボ, φ100</p> <p>③排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) ソケット, φ100</p> <p>④水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) キャップ, φ100</p>
2	<p>下記の単価をご教示下さい。</p> <p>①横断用道路側溝 300A</p> <p>②鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型) 110° 開閉, 500×500, T-6</p>	<p>総括情報表 左記① 頁0-0055</p> <p>左記② 頁0-0060</p>	<p>以下のとおり見込んでいます。</p> <p>①34,200円/本</p> <p>②12,600円/個</p>
3			
4			