

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 生15

工事名 福米西公民館講習室ほか空調設備改修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	本工事では冷媒回収と破壊処理が必要と思われませんが、内訳書に記載がありません。冷媒の処理については、どのように考えればよいのでしょうか。	内訳書 10～12 ページ	お見込みのとおり冷媒回収と破壊処理が必要です。 契約後、設計変更にて対応します。
2	設計図書に天井の解体及び復旧の記載がありませんが、撤去、配管ともに施工方法はどのように考えればよろしいのでしょうか。	設計図面 9-2～ 9-9 内訳書 9ページ 他	天井のふところが1200mm程度ありますので、天井点検口より天井内に入り作業する施工方法を考えております。