

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施20

工事名 内浜処理場No.1-2初沈引抜ポンプ吐出弁補修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	<p>施工前の逆洗浄及び配管の洗浄は施工範囲外とし、別途実施していただけると考えてよろしいでしょうか。</p>		<p>施工範囲外とします。配管の洗浄後の液抜きについては、バルブ操作で排出できる部分まで実施しますが、閉止フランジ開閉（1ヵ所）については請負者にて実施することとします。</p>
2	<p>発生した汚泥の事後処理は施工範囲外とし、別途実施していただけると考えてよろしいでしょうか。</p>		<p>施工範囲外とします。ただし、施工完了後、取替機器周辺の簡易な清掃は施工範囲内とします。</p>
3	<p>初沈汚泥引抜工程の停止時間は最大8時間と記載ありますが、配管の洗浄を除き何時間連続作業が可能でしょうか。 また、作業時間帯は8:00～17:00と考えるとよろしいでしょうか。</p>	<p>特記事項 [施工条件 明示事項] 別紙2</p>	<p>配管洗浄後、既設機器及び周辺配管の取外しから、新規機器取付及び周辺配管の復旧作業まで連続8時間とします。 機器の搬入出作業並びに離結線作業等、既存配管に係らない部分については作業時間の制限はありません。 作業時間帯は8:00～17:00を見込んでいます。</p>