

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 都25

工事名 市道皆生新田2丁目7号線水貫川1号橋橋りょう補修工事

番号	質問内容	頁	回答
①	見積もり単価の提示願えませんか	項0-0004. 項0-0007	成型目地材：300円/m (項0-0004) 下塗り塗装：650円/m ² (項0-0007)
②	設計計上101.1円/m ² は通常の剥取(下部路盤で簡易に剥取作業)作業であり、橋面の舗装剥取取り壊し施工内容が違うと思われます、したがって国交省：標準積算基準書(赤)IV-3-2-2(約3,300円/m ²)の歩掛かり変更計上願います。	特記事項2	契約後協議の対象とします。
③	河川占用はいつ頃認可が下りますか。仮設足場の着手日検討	特記事項 記載なし	11月末日までには許可が下りる予定にしています。
④	交通規制は、通行止めが可能でしょうか		通行止めは考えておりません。 片側交互通行で作業をするように計画しています。
⑤	鉄筋探査を必要とする箇所があると思いますが、設計計上がないので事前に調査されておられるでしょうか	図面番号15号	別途、鉄筋探査費用を計上します。