

回 答 書

平成28年4月28日

米子市水道事業管理者
水道局長 中 原 明 寛

工事番号 203
工 事 名 中央送水ポンプ場建設事業ポンプ場建設工事
工事場所 米子市車尾南二丁目

番号	質 問 内 容	設計図書等の該当頁	回 答 内 容
1	杭打機搬入等の大型トレーラー、侵入口を指示願います。		県道境車尾線側、水道局正面入り口を基本といたします。
2	上記の件で、水道局入り口から現場までが狭いようです。ルートの指示を願います。		水道局庁舎北側入り口から通行可能なトレーラーであれば、現場まで通行に問題はありません。
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			