

設計図書等に対する質問及び回答

業務名 米子市公共下水道管路施設調査業務委託

番号	質問内容	頁	回答
1	「2 入札参加資格者 受注者としての条件」において、「(1)平成21年度以降に、元請けとして、下水道管路施設に関する視覚調査の業務を完了した実績があること。」とありますが、他工事等の中で、工種の一部として視覚調査工を実施した場合は実績として含まれますでしょうか。	入札説明書1頁 2 入札参加資格者	視覚調査の業務実績として該当するのは、管路施設調査業務において視覚調査工を実施した場合であり、工事等の工種の一部として実施した場合は実績には含まれません。
2	本業務の現場代理人及び管理技術者に求められる資格要件があればご教示下さい。		現場代理人及び管理技術者には資格要件等は特に定めていませんが、管理技術者については、仕様書に記載してあるとおり、調査の技術及び経験を有する者を配置してください。
3	マンホールや管渠内での目視調査を行う際、酸素欠乏危険作業主任者は現場常駐となりますか。常駐となる場合、協力業者所属の有資格者でもよいですか。		管路内の調査を行う場合、酸素欠乏危険作業主任者は現場に常駐することとします。有資格者の所属先は協力業者でも構いません。