

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 経1

工事名称 米子インター周辺工業用地整備に係る工業用地造成工事

工事場所 米子市赤井手地内ほか

番号	質問内容	頁	回答
1	安定処理の施工に際し、改良材の投入及び攪拌が必要と思われますが、変更対象となるでしょうか。		浚渫土改良材の特性を見込み、積算している為、設計変更の対象としません。
2	工事用道路について、約9500m ³ の他工事流用土運搬により、上置碎石等の飛散・沈下等により通行が困難となった場合、補足材等による補修について、変更対象となるのでしょうか。		工事用道路の施工状況、地耐力等の確認等を総合的に判断し、補修の必要性が妥当と監督員が認めた場合は設計変更の対象とします。
3	経費年度は平成30年度でよろしいでしょうか。		単価適用日は平成31年4月10日としています。