

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教7

工 事 名 東山中学校空調設備改修機械設備工事

番号	質問内容	頁	回答
1	ACP-1-3～5の3台の計装で、リモコン線が室内機同士に接続される様に作図されていますが、メーカー指定と成ると思いますが、採用機器メーカーの計装でよろしいでしょうか。	M-07	お見込みのとおりです。M-05特記事項に「冷媒管のサイズ、配線仕様は採用メーカーに合わせること。」と記載しております。