

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教20

工 事 名 彦名小学校管理教室棟外壁改修ほか建築主体工事

番号	質問内容	頁	回答
1	a-2-2 発生材処分費の中で、金属くずの数量が76.9m ³ と書いてありますが、どのような金属くずなのでしょう。	A-15図	玄関の既存グレーチングの処分費を見込んでいます。なお、単位はkgの誤記です。単位の変更による金額の変更はありません。
2	スロープ手摺の仕様がヘアライン仕上げと指示されていますが、米子の地域では錆が付着します。鏡面仕上げとしてはいかがでしょうか？	A-15図	施工業者決定後、監督員との協議とします。
3	工事条件説明事項に夏休み中の部分引き渡しの指示がありますが、各スロープ躯体工事は、同時期に施工できるものと考えてもよいのでしょうか？	特記事項	各スロープに係る工事は、同時期に施工可能です。
4			
5			