

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 農3

工事名 崎津地区高潮対策工事

番号	質問内容	頁	回答
1	機械砂礫除去工にてどの程度までの大きさの砂礫の除去の想定をされていますか？		直径約10cm以上の砂礫の除去を想定しています。
2	嵩上の土砂を搬入とあるが、その場合の運搬費が計上されていないようですが。運搬は必要ないのですか？		嵩上の土砂は本工区内のストックヤードに搬入済みです。境港側の嵩上農地への運搬について、運搬の計上が必要な場合は別途協議いたします。