

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施 8

工事名 祇園ポンプ場ほか沈砂池電気設備改築工事

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
1	<p>本工事積算で採用された材料単価等は、建設物価の何月号の価格でしょうか。また、本工事積算で採用された工事実施設計単価表平成30年度（一部改訂）（平成31年3月15日調達広告公告以降適用）でしょうか。</p>	工事設計書	<p>建設物価は4月号です。土木工事実施設計単価表は、お見込みのとおりです。</p>
2	<p>既設祇園、大谷、新加茂ポンプ場の遠方監視装置（親局）を撤去し新たに遠方監視装置（親局）を収納する。中央ポンプ場の既設コントローラと信号授受を行う。</p> <p>とありますが、既設コントローラとの信号授受確認は既設コントローラ及び既設中央監視装置でおこない、信号授受確認費用及び設備養生の検討は予定価格に含まれていると考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>特記仕様書 5項 7. 中央ポンプ場 TM/TC盤(TM01) 機能増設</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
3	<p>祇園ポンプ場一般平面図内に、中継端子盤が「今回」とありますが設計書には記載が御座いません。支給品として考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>設計図書 設計図 E-10</p>	<p>設計書の記載漏れです。契約後の変更対象とします。</p>
4	<p>設計図 E-14、E-28、E-42 配線系統図内に、配線管がありますが、図面内では(G)管となっており、工事設計書第5号明細書では(HIVE)管となっています。どちらが正かご教示願います。</p>	<p>設計図書 設計図 E-14、E-28、E-42 工事設計書 11頁</p>	<p>図面が誤りです。 (HIVE)管が正です。</p>