

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施9
工事名 公共福市第1マンホールポンプ場汚水ポンプ補修工事

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
1	既設ポンプ仕様は、独立浸水溜り室付の構造ですが、特記仕様書には独立浸水溜り室付の記載が無い為、今回発注仕様に含まれていないと考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書	日本下水道事業団の機械設備 標準仕様書に、電動機室とメカニカルシール室から独立した浸水溜り室を設け、浸水検知器による浸水検知表示が可能な構造とすること、という旨の記載があるため、今回発注仕様を含むものとします。