

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施14

工事名 淀江浄化センター高圧受電設備補修工事

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
1	掘削部の工事範囲をバリケード等により通行止めにしてよろしいでしょうか？	E-1 平面図 工事箇所	よいです。
2	ハンドホール(HH-1)とコンクリート柱の異種管接続部のFEP65が再利用となっていますが、停電時間短縮のため新設は可能でしょうか？	E-1 引込柱図	ハンドホール(HH-1)から引込柱までの間は、FEP65mmが2本(既設管と既設予備管)あるため、新設ではなく既設予備管を使用してください。