

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施17

工事名 内浜処理場計装設備改築その3工事

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
1	700φの電磁流量計が変換器のみの交換となっております。 既設メーカーの型式をご教授お願い致します。	特記仕様書 2-68. No.1, 2 雨沈流入流量（変換器のみ）	既設メーカーは(株)東芝です。 形式は378形です。