

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 道46

工事名称 市道日野川右岸堤線歩道設置工事

工事場所 米子市古豊千地内

番号	質問内容	頁	回答
1	床掘時湧水等があった場合変更は可能ですか。		現場条件の相違により、施工に支障を及ぼす湧水が発生した場合は、協議により設計変更の対象とします。
2	現在既設水路に水が流れていますが、施工時には水を止めて作業は可能ですか。		止水は可能と判断しております。尚、施工に支障を及ぼす流量が発生した場合は、協議により設計変更の対象とします。