

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施28

工事名 三柳マンホールポンプ場ほか汚水ポンプ機械設備工事

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
1	準備費のスクラップおよびスクラップ輸送費の単価が特定できません。参考資料または単価をお教え願います。	工事設計書9頁	建設物価2019. 8 P776鳥取①②より積算 スクラップ輸送費単価は、2,723円/tです。
2	電工、電工(撤去)の人数を積算するのに基準となるケーブル仕様・本数・距離・配線方法などがわかりません。積算方法をご教授お願い致します。	工事設計書6頁	ケーブル仕様：CV3.5SQ*3C・1本・430m CVV1.25SQ*3C・1本・430m 配線方法：FEP管理設