

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 ス2

工 事 名 米子市弓ヶ浜体育館下水道接続工事

番号	質問内容	頁	回答
1	<p>浄化槽の撤去について内訳にスラブ解体ベースは残置と考えてよろしいですか。汲みとりは施工者負担ですかその場合何m³となりますか、本体撤去後の砂埋戻しは何m³必要ですか。人槽とメーカーを教えてください。</p> <p>浄化槽撤去一式に上記全てが積算されていますか？</p>	<p>設計図書 M-06 細目別内 訳6</p>	<p>浄化槽はベースを含め全撤去します。</p> <p>汲みとりは本工事に含まず別途行います。</p> <p>浄化槽分の埋戻しに配管敷設掘削土中の9.4m³を見込んでおります。</p> <p>浄化槽は40人槽、北研製となります。</p> <p>浄化槽撤去一式に上記全て含まれております。</p>