

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 子5

工事名 彦名保育園下水道接続工事

番号	質問内容	頁	回答
1	公共柵及び18柵の施工は深度1.5m以上ですが、簡易土留が必要ではないでしょうか。又水替は水中ポンプでだいじょうぶでしょうか。	設計図書 M-07	簡易土留について、契約後、設計変更にて対応します。水替については、現地の地質及び地下水の状況で、必要であれば協議により対応します。