

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 都49

工 事 名 橋本地内排水路改良工事

番号	質問内容	設計書等の該当頁	回答
1	現地調査した結果、現場排水ウェルポイントも必要と思われるますが設計変更していただけますか。		施工時に流水があると想定し、ポンプ排水を見込んでおります。現時点で、ウェルポイントが必要とは考えておりませんが、施工条件に相違があれば協議願います。
2	借地料の金額をお教えてください。	頁0-0011	4,000円です。
3	大型フリューム 幅1400mm 高1000mm 長2000mm 浮力対応型の単価をお教え下さい。	頁0-0022	64,200円/mです。
4	ボックスカルバート 幅1400mm 高1000mm 長1198mm 短尺加工、差筋加工(D13×16本)の単価をお教えてください。	頁0-0035	192,775円/個です。
5	ボックスカルバート 幅1400mm 高1000mm 長1190mm 短尺加工、差筋加工(D13×16本)の単価をお教えてください。	頁0-0035	191,997円/個です。
6	ボックスカルバート 幅1400mm 高1000mm 長2000mm の単価をお教えてください。	頁0-0036	194,500円/個です。