

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教86
工 事 名 弓ヶ浜中学校特別支援学級間仕切設置工事

番号	質問内容	頁	回 答
1	カーテンレールについて ・色によって価格が違うので色はステンカラーで良いか。 ・レールの形状によって価格が違うので参考機種を教えてください。 ・重量用（10-90）と有りますがこの意味を教えてください。（90kgは無いので）	一般工 事 間仕切 設置 金属・ 内装 カーテンレ ール	・色はステンカラーとします。 ・レールの形状はシングルブラケット角型とします。 ・重量用（10-90）はJIS A 4802レールの強さによる区分です。公共建築工事標準仕様書(建築工事編)20章を参照して下さい。
2	ドレープカーテンについて ・遮音カーテンにも価格差があるので参考メーカーと種類を教えてください。 ・遮音と有りますが裏生地はアクリル樹脂コーティングですか。 ・引分けと有りますが引分け部分は交差させますかしませんか	一般工 事 間仕切 設置 金属・ 内装 カーテン	・メーカーグレード等の指定はありませんが、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)20章の仕様に適合し、裏生地をアクリル樹脂コーティングされた遮音性能をもつカーテンとして下さい。 ・引き分け部分の交差は不要です。
3	タイルカーペットについて ・1種ループパイルの中にも多くの種類がありますので参考メーカーと種類を教えてください。	一般工 事 間仕切 設置 金属・ 内装 床:タイル カーペット	・メーカーグレード等の指定はありませんが、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)19章の仕様に適合したものとして下さい。
4	既製品と有りますが表面の仕上げがわかれば教えてください。	一般工 事 間仕切 設置 ホワイト ボード 掲示板	・既製品の表面仕上げは、ホワイトボードはホーロー、掲示板はビニルレザー貼(ピン仕様)とします。