

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 住27

工 事 名 市営博労町住宅44-1 棟解体撤去工事

番号	質問内容	頁	回答
1	配管切離しの指定箇所をお知らせください。	図1	図示のとおり、建物周囲の通路の際で考えています。
2	配管部を図面でお知らせください。	図1 図3	図示のとおり、玄関側の排水と裏庭側の給排水の経路があります。 給水管はVP13・20・25並びに排水管はTP75・105・125の見込みです。 改造部分も多く不明な点もあるため、必要に応じて工事内容を変更して対応いたします。
3	見積単価を教えてください。給水管閉止	内訳 5頁	建築工事としての設計では、入札前 の見積単価は非公表です。
4	見積単価を教えてください。便槽等撤去	内訳 5頁	建築工事としての設計では、入札前 の見積単価は非公表です。