

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 住1

工 事 名 市営陰田町住宅空家修繕工事

番号	質問内容	頁	回答
1	203号和室6畳 床キズ補修は畳の補修か？違うのであれば何か？キズの程度や範囲を教えてください。	内訳 P4 図2	図示のとおり窓下の床板のキズ補修です。幅1cm長さ8cm程度のキズです。
2	203号洋室 出窓天板取替の出幅と長さは？天板のみの取替が可能か？取替えるにあたり他の仕上材の補修が発生するか教えてください。	内訳 P5 図2	天板は出幅36cm長さ1m30cmです。周囲の壁の補修も含まれます。
3	805号LDK フロア部分補修は何が原因の補修か？（例えば床鳴りとか）範囲（㎡数）と箇所数を教えてください。	内訳 P10 図4	線キズの補修です。図示のとおり0.5㎡程度の範囲です。
4	805号和室6畳B 入口と押入敷居直しは何が原因の直しか？どのような直しか教えてください。	内訳 P11 図4	襖を引くと音がしたり外れたりするため、敷居の溝の直しを考えています。