米子市クリーンセンター維持管理情報（令和2年度）

この維持管理情報は、測定結果が出次第、随時更新します。

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

処分した一般廃棄物の種類：可燃ごみ

可燃ごみ処分量[トン]	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	4428.99	4693.85	4774.82	4744.33	4481.14	4219.57	4642.24	4412.88	4597.89	3950.07	3694.78	4615.73	53256.29

2. 燃焼ガス温度等（測定位置、測定結果）

項目	測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	法規制値
燃焼ガス温度[℃]	1号炉	883	900	927	945	948	910	918	952	990	984	－	－	936	800℃以上
	2号炉	918	－	－	973	975	942	－	953	957	972	935	937	951	
	3号炉	944	921	929	928	970	951	883	878	－	－	847	857	911	
集じん器の流入ガス温度[℃]	1号炉	190	190	190	190	190	191	190	190	190	190	－	－	190	概ね200℃以下
	2号炉	190	－	－	191	191	192	－	188	190	190	191	190	190	
	3号炉	194	195	195	197	194	196	196	194	－	－	192	191	194	
排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	1号炉	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	－	－	1	100ppm以下
	2号炉	1	－	－	2	1	1	－	2	1	1	1	2	1	
	3号炉	2	2	2	2	2	3	4	4	－	－	3	3	3	

※上記は立上げ下げ日を除く月間平均値になります。1時間ごとの値は米子市クリーンセンターで閲覧いただけます。

3. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじん除去を行なった日

設備名		ばいじん除去日	設備名		ばいじん除去日
冷却設備	1号ボイラ	常時機械除去	排ガス処理設備	1号バグフィルタ	常時機械除去
	2号ボイラ	常時機械除去		2号バグフィルタ	常時機械除去
	3号ボイラ	常時機械除去		3号バグフィルタ	常時機械除去

4. 煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度測定結果

項目	測定頻度	測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	法規制値
測定日	－	1号炉	－	5月11日	6月2日	7月7日	8月4日	－	10月8日	11月4日	12月3日	1月8日	－	－	－	－
		2号炉	4月3日	－	－	7月7日	8月4日	9月1日	－	－	12月11日	1月8日	2月3日	3月1日	－	－
		3号炉	4月3日	5月12日	6月2日	－	－	9月2日	10月8日	11月4日	－	－	2月8日	3月1日	－	－
結果報告日	－	1号炉	－	6月1日	6月9日	7月14日	8月12日	－	10月16日	11月12日	12月22日	1月19日	－	－	－	－
		2号炉	4月10日	－	－	7月14日	8月12日	9月17日	－	－	12月22日	1月19日	2月19日	3月11日	－	－
		3号炉	4月10日	6月1日	6月9日	－	－	9月17日	10月16日	11月12日	－	－	2月19日	3月11日	－	－
硫黄酸化物[㎥N/h]	毎月	1号炉	－	0.28	0.38	0.054	0.29	－	0.054	0.10	0.32	0.13	－	－	0.20	条件により変動するため、毎月算定する。
		2号炉	0.28	－	－	0.10	0.25	0.21	－	－	0.15	0.052	0.31	0.054	0.18	
		3号炉	0.26	0.11	0.45	－	－	0.12	0.16	0.054	－	－	0.16	0.054	0.17	
硫黄酸化物規制値[㎥N/h]	毎月算定	1号炉	－	90.2	89.2	92.7	89.7	－	92.0	89.2	86.7	90.5	－	－	90.0	
		2号炉	89.2	－	－	91.7	90.0	92.2	－	－	88.5	89.5	90.7	92.2	90.5	
		3号炉	93.3	92.7	94.5	－	－	94.0	92.0	90.2	－	－	91.0	92.0	92.5	
ばいじん[g/㎥N]	毎月	1号炉	－	0.001	0.001	0.001	0.001	－	0.002	0.001	0.001	0.001	－	－	0.001	0.08g/㎥N以下
		2号炉	0.001	－	－	0.001	0.001	0.001	－	－	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		3号炉	0.001	0.001	0.001	－	－	0.001	0.001	0.001	－	－	0.001	0.001	0.001	
塩化水素[mg/㎥N]	毎月	1号炉	－	25	25	41	26	－	13	12	12	16	－	－	21	700mg/㎥N以下
		2号炉	12	－	－	36	37	26	－	－	12	15	21	27	23	
		3号炉	27	14	31	－	－	12	16	16	－	－	12	12	18	
窒素酸化物[ppm]	毎月	1号炉	－	69	56	70	57	－	50	60	29	49	－	－	55	250ppm以下
		2号炉	48	－	－	42	38	40	－	－	36	33	39	52	41	
		3号炉	37	42	49	－	－	39	29	38	－	－	30	59	40	

5. 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

項目	測定頻度	測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	法規制値
測定日	－	1号炉	－	－	－	－	－	9月29日	－	－	－	－	－	－	－	－
		2号炉	－	－	－	－	8月14日	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		3号炉	－	－	－	－	－	9月30日	－	－	－	－	－	－	－	－
結果報告日	－	1号炉	－	－	－	－	－	12月3日	－	－	－	－	－	－	－	－
		2号炉	－	－	－	－	12月3日	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		3号炉	－	－	－	－	－	12月3日	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類[ng-TEQ/㎥N]	年1回	1号炉	－	－	－	－	－	0.00010	－	－	－	－	－	－	0.00010	1ng-TEQ/㎥N以下
		2号炉	－	－	－	－	0.00057	－	－	－	－	－	－	－	0.00057	
		3号炉	－	－	－	－	－	0.000040	－	－	－	－	－	－	0.000040	