米子市公共下水道計画一般図（汚水）

令和2年3月末現在

（黄）	公共下水道整備済区域
（水色）	農業集落排水事業整備済区域
（桃色）	事業区域

凡例

	全体計画
	処理区界
	処理分区界
	事業区域
整備済	汚水幹線
整備済	合流幹線
整備済	ポンプ場
	処理場
	吐口
整備済	送泥管
	市街化区域
	都市計画区域
	人口集中地区界（H22年DID区域）
	農業集落排水事業区域
	汚水処理場(農集)

計画概要

処理区名		内浜処理区		外浜処理区		淀江処理区	
認可年月日(当初)		昭和44年5月10日		昭和44年5月10日		平成6年9月20日	
処理場名		内浜処理場		皆生処理場		淀江浄化センター	
処理場供用開始		昭和49年10月1日		昭和55年11月1日		平成12年4月1日	
		全体計画	事業計画	全体計画	事業計画	全体計画	事業計画
計画処理面積(ha)		2,315	1,494	2,514	1,314	342	280
計画処理人口(人)		51,310	56,990	60,420	51,280	7,460	8,100
下水排除方式		分流式（一部合流式）	分流式（一部合流式）	分流式	分流式	分流式	分流式
日最大処理水量(m³/日)		33,870	35,420	48,070	39,300	3,130	3,400
日最大水処汚水量原単位(L/人/日)		550	560	550	550	420	420
処理方式		凝集剤添加活性汚泥循環変法+砂ろ過	凝集剤添加活性汚泥循環変法+砂ろ過	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法
計画放流水質(mg/l)	BOD	11.0?	11.0?	15.0	15.0	15.0	15.0
	T-N	11.2	11.2	—	—	—	—
	T-P	0.8	0.8	—	—	—	—

「平面直角座標値は世界測地系による」

1:20,000

平成26年3月作成（第20回変更認可）

（不許複製）米子市役所