

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 道36

工事名称 福生西6区排水路補修工事

工事場所 米子市皆生温泉一丁目地内

| 番号 | 質問内容 | 頁 | 回答 |
|----|---|---|---|
| 1 | 現在起点側水路内に電柱がありますが、現場説明書に移設の記載がないので、自由勾配側溝コーナー用等にて迂回させる考えでよろしいですか。 | | 電柱を迂回させる計画を考えていますが、施工方法等については受注業者との協議によって決定します。 |
| 2 | 民地側の掘削影響線等が考慮されていないが、民地側についてどのようなお考えですか。(起点側の駐車場の舗装等) | | 民地側水路壁を残し施工する計画としています。 |