

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 道43

工 事 名 大谷四反田地下道発電機改修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	既設発電機撤去後、基礎施工中より新設発電機設置運用開始までの、仮設発電機は必要ですか。		仮設発電機は不要です。