

設計図書等に対する質問及び回答

工事名 西福原ポンプ場汚水ポンプ電気設備増設工事
入札番号 施15

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
1	盤の見積りの関係で西福原ポンプ場の完成図書か盤の図面等をもらえないでしょうか。		公開しています特記仕様書及び販売しています設計図面等を参照してください。
2	公開されている特記仕様書及び販売されている設計図書等だけでは機器費等の見積が出来かねますので、現地での調査をさせていただきませんか。不可であれば既設のコントロールセンターのメーカー及び型式、年式を教えてくださいませんか。		現地調査は出来ません。 既設コントロールセンターのメーカーは株式会社日立製作所、型式はG S D－9 2 C C、年式は平成16年度です。