

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施16

工事名 尚徳地区農業集落排水施設引込開閉器盤更新工事

番号	質問内容	頁	回答
1	工事内訳書 3 頁に仮設電源が仮設費に見てありますが、明細書と図面には仮設の内訳がありません。出力10kW以上の移動用発電設備が必要でしょうか。	—	仮設電源の設置については特記事項に記載しており、移動用発電設備を設置する場合は、出力10kW以上の設備が必要となります。