

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施17

工事名 西福原ポンプ場汚水ポンプ機械設備増設工事

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
1	現場施工開始時期に制約はありますでしょうか。その他、施工に関し制約がある場合は、施工条件等をご教授下さい。		現場施工開始時期に制約はございません。制約・施工条件等に関しては、特記事項[施行条件明示事項]をご参照下さい。
2	工程について、10月～11月中旬にかけて、配管撤去・据付及び既設ポンプの撤去を行い、1月以降で新設ポンプの据付を考えております。上記の工程で問題ないでしょうか。可能な場合、制約や条件等があればご教授下さい。		工程については問題ございません。制約や条件等に関しては、特記事項[施行条件明示事項]をご参照下さい。その他、電気側との工程調整が必要となります。
3	現場施工中の止水及び仮通水はどのようにお考えでしょうか。		角落し・連通弁を使用し止水します。仮通水はございません。
4	製作期間を考慮し、工期内完成が困難であった場合、工期延長の協議は可能でしょうか。可能であれば、延長可能時期をご教授下さい。		製作期間を考慮したうえでの工期末としております。ただし、受注者の責によらない場合には、協議により対応します。