

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 道52

工事名称 市道上和田東22号線改良舗装工事

工事場所 米子市和田町地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
1	以下の単価をご教示ください。 ①施工単価表 単第0-0018表 グレーチング（自由勾配側溝） B300L500 2枚用 歩道用 ②施工単価表 単第0-0019表 グレーチング（自由勾配側溝） B300L500 2枚用 車道用 ③施工単価表 単第0-0020表 グレーチング（自由勾配側溝） T- 25B300L1000 横断用	①頁0-0039 ②頁0-0040 ③頁0-0041	①10,100円/枚を見込んでいます。 ②10,400円/枚を見込んでいます。 ③14,400円/枚を見込んでいます。
2	各処分費種類の提示をお願いします。	P9	コンクリート殻（無筋）、アスファルト殻、 木くず（伐木材及び伐根材）です。
3	路盤材の種類と単価の提示をお願いします。	P66～67	下層路盤 RC-30 3,300円/m3を見込んでいます。 RC-40 3,200円/m3を見込んでいます。 上層路盤 M-30 4,600円/m3を見込んでいます。
4	伐採、伐根の発生した処分が見込まれて無いようですが現地に仮置きでしょうか。	P20	処分費は見込まれています。