

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 都17  
 工事名 市道淀江稲吉線宇田川橋橋りょう補修工事（塗装工事）  
 工事場所 米子市淀江町西原 地内

番号	質問内容	頁	回答
1	本工事を行うにあたって技能士の配置が必要な工事はありますでしょうか？（足場・塗装等）		<p>鳥取県土木工事共通仕様書に基づき、次の工種において技能士の配置が必要になります。</p> <p>現場塗装工                      同種塗装工事に従事した経験を有する塗装技能士（職業能力開発促進法による1級または2級塗装技能士）</p> <p>仮設工（つり足場）                      とび技能士（職業能力開発促進法による1級または2級とび技能士）の常駐</p>