

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 都30

工事名 市道博労町1丁目東山町線東山川橋ほか1橋りょう補修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	東山川橋の舗装打換え工、橋面防水工、伸縮継手工の施工について、終日規制（通行止め規制）は、可能ですか。		終日通行止めでの規制を想定しています。 なお、警察及び地元との協議は未実施です。
2	東山川橋の舗装打換え工の既設舗装版破碎において機械破碎だと床版劣化を促進する可能性があるため、人力研りで施工する場合、変更の協議は可能ですか。	単第0-0002 表	現場条件を確認のうえ、施工方法の変更が必要と判断される場合は協議してください。